



Äntwert vum Premierminister, vum Minister fir Wirtschaft, PME, Energie an Tourismus a vun der Verdeedegungsministesch op d'parlamentaresch Fro N°3477 vum 15. Januar 2026 vun der honorabeler Deputéiert Alexandra Schoos.

- 1) Gouf d'Méiglechkeet vun enger terroristescher oder militärescher Attack op eis Energieinfrastruktur am Kader vum Projet 380 mat berécksiichtegt? Falls jo, wéi eng Conclusioun goufen doraus gezunn? Falls net, firwat net?**

Am Risikopräventiounsplang Lëtzebuerg¹ gouf deen Zenario „Physescher Attack op kriteschen Anlagen“ analyséiert an als ee vun deene relevantste Risikozenarien fir d'Land Lëtzebuerg identifizéiert. Dorun uschléissend, an an enger Zesummenaarbecht mat de kompetente Ministèrenen an dem HCPN, developpéiert Creos Sécherheetskoncepter, déi sech ënnert anerem och op de Projet 380 uwenden, fir de Stroumsystem souwäit wéi méiglech virun esou Gefaren ze schützen.

- 2) Kéint d'Regierung sech virstellen, déi nei 380KV-Leitungen vun der CREOS aus Sécherheetsgrënn ënnerierdesch ze leeën an d'Präisdifferenz aus dem Militärbudget ze finanzéieren? Falls net, firwat net?**

D'Optioun fir déi nei 380kV Leitung ënnerierdesch ze verleeën, gouf nieft aner Optiounen am Kader vun der Ëmwelt- an Impaktstudie² am Detail analyséiert (Kapitel 3.2.6). Nieft engem méi groussen Impakt op d'Ëmwelt an engem däitlech méi héije Käschtepunkt weisen Erdkabelen och bedeitend technesch Nodeeler op, déi och sécherheetsrelevant sinn. D'Maintenance vun esou Kabelen ass méi opwänneg, a falls e Schued entsteet, sinn d'Feelersich an d'Reparaturaarbechten däitlech méi zäitintensiv a komplizéiert. Zousätzlech ass d'Liewensdauer vun esou Kabelen am Verglach zu Freileitungen ongeféier ëm d'Hallschent reduzéiert.

Op Basis vun dëser Analyse gouf decidéiert, de Projet mat Freileitungen an net mat Erdkabelen ze realiséieren.

Lëtzebuerg, den 13. Februar 2026.

De Premierminister,

(s.) Luc FRIEDEN

¹ <https://meco.gouvernement.lu/dam-assets/le-ministere/fonctions/energie/electricite/20260116riskpreparednessplan-lu-final-public.pdf>

² https://environnement.public.lu/content/environnement/fr/emweltprozeduren/evaluation-incidences-eie/projets_eie/2019/97708_Creos_Hochspannung_Bofferdange_Aach.html